



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

**CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA
N° BVA / SCI / 038 - 17**

This certifies to

Se certifica a

MELISAM S.A.

Los Ceibos 428 (1609) - Boulogne
San Isidro - Prov. Buenos Aires - R. Argentina

Product

Producto

MAQUINA PARA PRUEBAS HIDRAULICAS DE RECIPIENTES

Marca: **MELISAM**

Modelo: **PHR**

Made in

Industria

Argentina

Esta Licencia, es válida hasta el:

This license is valid until:

15 de Enero de 2018

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2017

**ING. LUCAS FERNANDO BUSO
GERENTE DE DIVISIÓN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**

This certificate of Technical Aptitude is invalid without the annex listed on page 2 and the General Conditions of Service Of Bureau Veritas (Revision 2011 A)
Este certificado de Aptitud Técnica no es válido sin el anexo indicado en la página 2 y las condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A)
To check its validity telephone (54-11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel (54-11) 4000-8008 e-mail: matafuegos@ar.bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA N° BVA / SCI / 038 - 17

General information / Datos generales

Fabricante:	MELISAM S.A.
Representante Técnico: Matrícula Profesional:	ING. JOSE VAZQUEZ ALVAREZ 24320
Tipo de Certificado:	Renovación Anual
Matrícula de Inscripción: Matrícula de Producto:	BVG 352 BVG 352/1
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/EXT/063-16

Technical features / Características técnicas

Material del gabinete:	Chapa 1.8 mm	Manómetros de trabajo:	
Pintura:	color gris	Alta:	escala: 0 – 550 kg/cm ²
Dimensiones:	1530 mm x 460 mm x 680 mm	Baja:	escala: 0 – 100 kg/cm ²
Tensión de alimentación:	110V; 220V	Potencia:	1100 W
Frecuencias de trabajo:	50Hz; 60Hz	Tipo de fluido:	Agua
Material:		Columnas de medición:	Acrílico transparente; cantidad: 3
Altura:			815 mm
Diámetro interno:		Columna 1: 53.6 mm; Columna 2: 34 mm; Columna 3: 15.5mm	
Escala:		Columna 1: 2.325 cm ³ /mm; Columna 2: 0.947 cm ³ /mm; Columna 3: 0.218 cm ³ /mm	
Válvula reguladora de presión		Presostato	
Presión de trabajo:	0 a 250 kg/cm ²	Marca:	Melisam
Tipo:	Manual	Presión de trabajo:	250 kg/cm ²
Material:	Bronce	Presión de corte:	300 kg/cm ²
Bomba:		Placa identificatoria:	
Tipo:	a Pistón	Datos del fabricante; N° de identificación (4 dígitos); Modelo;	
Marca:	Melisam	Serie de fabricación; BVG 352/1; Industria Argentina	
Motor eléctrico:	Marca WEG, 2 HP, 1500 RPM		
Grado de protección:	IP21		
Otros datos:		En la documentación que origina el presente certificado	

La autorización del uso de este certificado se rige por la colocación en cada máquina de una placa identificatoria que incluya todos los datos requeridos en el ítem "Placa identificatoria: Datos..." del presente certificado. El incumplimiento de este requisito, invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a lo especificado por el Fabricante, siendo responsabilidad del mismo y el Representante Técnico, su ejecución de acuerdo a esta Aptitud Técnica. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación, su instalación o uso. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará instantáneamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación.

Toda modificación, variación o alteración que se realice al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas para su consideración y/o evaluación por este Organismo de Certificación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ EL PRESENTE CERTIFICADO.

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2017


ING. LUCAS FERNANDO BUSO
GERENTE DE DIVISIÓN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

This certification is issued under the General Terms and Conditions of Service of Bureau Veritas (Revisión 2011 A)
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).
Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail matofuegos@ar.bureauveritas.com