



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

**CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA
N° BVA / SCI / 088 - 16**

This certifies to

Se certifica a

MELISAM S.A.

*Los Ceibos 428 (1609) - Boulogne
San Isidro - Prov. Buenos Aires - R. Argentina*

Product

Producto

TOLVA PARA DESCARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO

Marca: **MELISAM**

Modelo: **TDF-P**

Made in

Industria

Argentina

This License, issued according to the Terms and General Conditions of Service of Bureau Veritas (Revision 2011) and Particular Requirements for fire extinguishers, is valid until
Esta Licencia expedida de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011) y los Requisitos Particulares para extintores es válida hasta el

15 de Enero de 2017

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2016



**ING. LUCAS FERNANDO BUSO
GERENTE DE DIVISIÓN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA N° BVA / SCI / 088 - 16

General information / Datos generales

Fabricante:	MELISAM S.A.
Representante Técnico:	ING. JOSE VAZQUEZ ALVAREZ
Matrícula Profesional N°:	24.320
Tipo de Certificado:	Aprobación
Matrícula de Inscripción:	BVG 352
Matrícula de Producto:	BVG 352/11

Technical features / Características técnicas

Material Tolva	Polipropileno	Polvo admitido:	Polvo químico seco
Material del Chasis:	Acero SAE 1010	Entrada:	Válvula esférica de Ø 1 ¼"
Volumen de la Tolva	150 LTS	Altura de la entrada:	1450 mm
Filtro:	Tipo bolsa	Salida de la Tolva:	Válvula esférica 2"
Material:	Polipropileno	Salida para trasvasadora:	Pasacable de diámetro Ø 1 ¼"
Sistema de recuperero:	Bidón de PVC, 5 litros; manguera Ø ¾"		
Placa identificadora:	Datos del fabricante; N° de identificación (4 dígitos); Modelo; Serie de fabricación; BVG 352/11; Industria Argentina		
Otros datos:	En documentación que origina el presente certificado		

Este Certificado tiene validez si cada dispositivo fabricado posee una placa identificatoria que incluya todos los datos requeridos en el ítem "Placa identificatoria: Datos..." del presente certificado. El incumplimiento de este requisito, invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que la documentación técnica del elemento presentado se ajusta a lo especificado por el fabricante, siendo responsabilidad del mismo y del Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo aprobado y se deslinda de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación, o su instalación y uso. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ EL PRESENTE CERTIFICADO.

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2016

ING. LUCAS FERNANDO BUSSO
GERENTE DE DIVISIÓN
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

This certification is issued under the General Terms and Conditions of Service of Bureau Veritas (Revision 2011)
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011)
Para verificar su validez, llame al tel. (54-11) 4000-8008 e-mail: matafuegos@ar.bureauveritas.com

Av. L. N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (54) (11) 4000-8008

Fax (54) (11) 4315-3111

www.bureauveritas.com