



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-4

Rev: 1

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that the products, which IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards, have the following characteristics:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

MELISAM S.A

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

PRODUCTO / PRODUCT

Extintores bajo presión manuales, a base de gases de extinción halogenados de baja presión (agentes limpios HCFC)

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL REFERENCE

2,5 kg; 5 kg y 10 kg de capacidad nominal

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR NAME

MELISAM

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)

NORMA IRAM 3504

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado por el licenciatario.

The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Rules for the use of the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards (DC-R 001), which have been signed by the license holder.

Fecha de aprobación por el Comité General de Certificación / C.G.C. approval date: 20-03-2012 (Acta 03-2012)

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012

Observaciones: Anula y Reemplaza a las Licencias emitidas en fecha: 16-09-2008 (Acta N°: 09-2008) y 16-06-2009 (Acta N°: 06-2009) a los fines de su actualización por cambio de domicilio.

Dirección de Certificación

Comité General de Certificación



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-4


Rev: 1

ANEXO I

Calificación de Potencial Extintor

Marca	Capacidad	Agente Extintor	Potencial Extintor
MELISAM	2,5Kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	1A – 5 B
MELISAM	5Kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	1A – 10 B
MELISAM	10Kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	2A – 10 B

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012.


Aldo Fabrizio
Dirección de Certificación

Hoja 1 de 1 - Anexo I