



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-1

Rev: 1

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that the products, which IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards, have the following characteristics:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

MELISAM S.A.

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

PRODUCTO / PRODUCT

Extintores a base de polvo bajo presión - manuales

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL REFERENCE

1kg; 2,5kg; 5kg; 10kg

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR NAME

MELISAM – CHAD – NILO – ARUBA – MAGUS – OUT FIRE

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)

NORMA IRAM 3523

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado por el licenciatario.

The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Rules for the use of the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards (DC-R 001), which have been signed by the license holder.

Fecha de aprobación por el Comité General de Certificación / C.G.C. approval date: 20-03-2012 (Acta 03-2012)

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012

Observaciones: Anula y Reemplaza a las Licencias emitidas en fecha: 21-10-2008 (Acta N°: 10-2008) - 16-06-2009 (Acta N°: 06-2009) a los fines de su actualización por cambio de domicilio.

Dirección de Certificación

Comité General de Certificación



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-1


Rev: 1

ANEXO I

CALIFICACIÓN DE POTENCIAL EXTINTOR

Marca	Capacidad	Agente Extintor	Potencial Extintor
MELISAM	1kg	DEM-60	1A-3B
	1kg	Pyrochem	1A-3B
CHAD	2,5kg	DEM-60	3A-20B
NILO	2,5kg	Pyrochem	3A-20B
ARUBA	5kg	DEM-60	6A-40B
OUT FIRE	5kg	Pyrochem	6A-40B
MAGUS	5kg	DEM-90	10A-40B
	10kg	DEM-60	6A-60B
	10kg	DEM-90	10A-60B
	10kg	Pyrochem	6A-60B

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012.


Aldo Fabrizio
Dirección de Certificación

Hoja 1 de 1 - Anexo I