



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-5

Rev: 1

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that the products, which IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards, have the following characteristics:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MELISAM S.A.

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Los Ceibos 428 – CP: 1609 – Boulogne – San Isidro – Provincia de Buenos Aires

PRODUCTO / PRODUCT

Extintores de agua bajo presión, con líquido espumígeno de baja expansión formador de película acuosa (AFFF) - manuales

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL REFERENCE

10 litros de capacidad nominal

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR NAME

MELISAM

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)

NORMA IRAM 3527

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado por el licenciatario.


The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Rules for the use of the IRAM Mark of Conformity according to IRAM Standards (DC-R 001), which have been signed by the license holder.

Fecha de aprobación por el Comité General de Certificación / C.G.C. approval date: 20-03-2012 (Acta 03-2012)

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012

Observaciones: **Anula y Reemplaza a las Licencias emitidas en fecha: 15-12-2009 (Acta N°: 12-2009) a los fines de su actualización por cambio de domicilio.**


Dirección de Certificación


Comité General de Certificación



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENCE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO IRAM STANDARDS

DC-M-M-10-001-5


Rev: 1

ANEXO I

CALIFICACIÓN DE POTENCIAL EXTINCIÓN

Marca	Capacidad	Agente Extintor	Potencial Extintor
MELISAM	10 litros	(AFF) DEM	2A-10B
MELISAM	10 litros	(AFF) KIDDE	2A-10B

Fecha de emisión / Issue date: 14 de Agosto de 2012.


Aldo Fabrizio
Dirección de Certificación

Hoja 1 de 1 - Anexo I